


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: КНМ 70250041000015531174 от 24.09.2024



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 81**

**Федерального медико-биологического агентства**

(Межрегиональное управление № 81 ФМБА России)

636000, Российская Федерация, Томская область, г.Северск, ул. Лесная, 17а/1, а/я 444

ИНН 702402367 КПП 702401001

Тел 8 (382-3) 77-66-71, Факс 8 (382-3) 77-66-72, E-mail: [ru81@fmbamail.ru](mailto:ru81@fmbamail.ru)

Томская область, г. Северск, ул. Ленинградская, д. 9  
(место принятия решения)

«23» июня 2025г.

№ 44

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

При проведении плановой выездной проверки в соответствии с п. 2 ч. 1 ст.57 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(указать вид контрольного (надзорного) мероприятия, основание его проведения )

в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ГИМНАСТИКИ ИМЕНИ РИММА КУЗНЕЦОВА» (сокращенное наименование - МБУДО СШ ГИМНАСТИКИ ИМ.Р.КУЗНЕЦОВА), ИНН 7024015672, зарегистрировано по адресу: 636013, Томская область, г. Северск, ул. Ленинградская, д. 9.

(наименование контролируемого лица, ИНН, адрес места нахождения)

по месту осуществления деятельности: летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, Томская область, г. Северск, ул. Ленинградская, д. 9.

(наименование объекта, фактический адрес, где выявлены нарушения)

выявлены нарушения следующих обязательных требований:

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20);

-СанПиН 3.3686-21«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее по тексту - СанПиН 3.3686-21).

(указывается полное и краткое наименование нормативных, правовых актов, содержащие нарушенные обязательные требования)

отмеченные в акте КНМ 70250041000015531174 от 23.06.2025 г. № 24 и не устраненные до окончания проведения плановой выездной проверки.

(указать вид контрольно (надзорного) мероприятия)

Руководствуясь п.2 ч.2 ст.90, ч.1,2 ст.90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п.2 ст.50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений

## ПРЕДПИСЫВАЮ

### 1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований:

п/п		
1.	Описание нарушения с указанием структурных единиц нарушенных НПА, содержащих обязательные требования	Стены и потолки спортивного зала №2 (помещение №113) и спортивного зала № 3 (помещение №107) имеют следы протеканий и признаки поражений грибком (на стенах видны желтые пятна от протеканий, на потолках видны коричнево-черные пятна, свидетельствующие о возможном поражении грибком), а также дефекты в виде отслоения отделочного слоя, что не позволяет качественно провести влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
	<b>Срок устранения</b>	<b>25.12.2026</b>
	Рекомендуемые мероприятия по устранению нарушения	Устранить дефекты стен и потолков в виде следов протеканий и признаков поражений грибком, а также дефекты в виде отслоения отделочного слоя в спортивном зале №2 (помещение №113) и спортивном зале № 3 (помещение №107).
	Перечень рекомендуемых сведений, подтверждающих устранение нарушения	Документы, подтверждающие факт устранения дефектов; фото-, видеоматериалы.
2.	Описание нарушения с указанием структурных единиц нарушенных НПА, содержащих обязательные требования	Помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств не оборудовано поддоном, а также системой водоотведения, что является нарушением требований п.2.4.12. СП 2.4.3648-20.
	<b>Срок устранения</b>	<b>25.12.2026</b>
	Рекомендуемые мероприятия по устранению нарушения	Оборудовать поддоном, а также системой водоотведения помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств.
	Перечень рекомендуемых сведений, подтверждающих устранение нарушения	Документы, подтверждающие факт устранения нарушения; акт выполненных работ; фото-, видеоматериалы.
3.	Описание нарушения с указанием структурных единиц нарушенных	Покрытие (асфальтовое) проездов, подходов и дорожек на территории имеет дефекты в виде провалов, проломов, выбоин, трещин (местами глубоких), колеи, выкрашиваний,

	НПА, содержащих обязательные требования	сдвигов и волн, что является нарушением требований п.2.2.4. СП 2.4.3648-20
	<b>Срок устранения</b>	<b>31.08.2027</b>
	Рекомендуемые мероприятия по устранению нарушения	Устранить на территории дефекты покрытия (асфальтового) проездов, подходов и дорожек в виде провалов, проломов, выбоин, трещин (местами глубоких), колеи, выкрашиваний, сдвигов и волн.
	Перечень рекомендуемых сведений, подтверждающих устранение нарушения	Документы, подтверждающие факт устранения дефектов; фото- , видеоматериалы.
4.	Описание нарушения с указанием структурных единиц нарушенных НПА, содержащих обязательные требования	Не проводятся в полной мере профилактические (инженерно-технические) мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами и членистоногими: примыкание отмостки к существующим стенам здания не является герметичным (имеются щели) по всему периметру здания, отсутствует герметичность при выходе коммуникаций из стен здания (устройства водосточного сбросного выпуска с кровель здания), в результате чего имеется доступ в здание грызунов и членистоногих, что не предупреждает возникновения и распространения инфекционных болезней и является нарушением требований п. 88. СанПиН 3.3686-21.
	<b>Срок устранения</b>	<b>31.08.2027</b>
	Рекомендуемые мероприятия по устранению нарушения	Проводить в полной мере профилактические (инженерно-технические) мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами и членистоногими: выполнить герметично примыкание отмостки к существующим стенам здания по всему периметру здания, загерметизировать выход коммуникаций из стен здания.
	Перечень рекомендуемых сведений, подтверждающих устранение нарушения	Документы, подтверждающие факт проведения профилактических (инженерно-технических) мероприятий, предупреждающих заселение объектов грызунами и членистоногими; фото- , видеоматериалы.

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАТО СЕВЕРСК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ГИМНАСТИКИ ИМЕНИ РИММА КУЗНЕЦОВА».

(наименование ЮЛ)


2. Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Межрегиональное управление № 81 ФМБА России **не позднее сроков, указанных в п.п. 1-4 настоящего предписания.**

В соответствии с положениями ст.39, ст.40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п.125 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100, настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт

(должность инспектора)



(подпись)

Албакова А.Б.

(фамилия, имя, отчество)

Предписание № 44 от 23 июня 2025г. Получил «23» 06 2025 г.

Зам. дир. экз. пр. по ЭВР

(руководитель (должностное  
лицо, уполномоченное руководителем)  
юридического лица

(приказ № 44 от 22.05.2025)



(подпись)

Албакова М.М.

(фамилия, имя, отчество)

Отметка о дате и способе направления документа контролируемому лицу

В соответствии с требованиями ч.3 ст.90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» копия предписания направлена \_\_\_\_\_

(указать орган осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица, являющегося государственным или муниципальным учреждением)

(указать способ, дату направления, исх.номер)